

路外駐車場(駐車面積 500 m²以上)の整備基準

出入口 の 構造	道路 交通 法 関 係	<input type="checkbox"/> 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂に設けていないか
		<input type="checkbox"/> トンネルに設けていないか(国土交通大臣が認めたものを除く)
		<input type="checkbox"/> 交差点の側端から5m以内に設けていないか(国土交通大臣の認めたものを除く)
		<input type="checkbox"/> 道路の曲がり角から5m以内に設けていないか(国土交通大臣の認めたものを除く)
		<input type="checkbox"/> 横断歩道、自転車横断帯の前後の側端から5m以内に設けていないか
		<input type="checkbox"/> 安全地帯の設けられている道路の左側の部分や安全地帯の前後の側端から10m以内の部分に設けていないか(国土交通大臣の認めたものを除く)
		<input type="checkbox"/> 乗合自動車の停留所やトロリーバス、もしくは路面電車の停留場を表示する表示柱または表示板から10m以内に設けていないか(国土交通大臣の認めたものを除く)
		<input type="checkbox"/> 踏切の前後の側端から10m以内に設けていないか
	<input type="checkbox"/> 横断歩道橋(地下横断歩道を含む)の昇降口から5m以内に設けていないか	
	<input type="checkbox"/> 幼稚園、小学校、義務教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園、保育所、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童公園、児童遊園又は児童館の出入口から20m以内に設けていないか	
	<input type="checkbox"/> 橋に設けていないか(国土交通大臣の認めたものを除く)	
	<input type="checkbox"/> 前面道路の幅員が6m以上あるか(国土交通大臣の認めたものを除く)	
	<input type="checkbox"/> 前面道路の縦断勾配が10%以下か	
	<input type="checkbox"/> 前面道路が2以上ある場合、自動車交通に支障を及ぼす恐れのない道路に設けているか(ただし、歩行者の通行に著しい支障をきたす場合などを除く)	
車路の 構造	<input type="checkbox"/> 駐車用スペースが6,000m ² を超える場合、出入口を分離し、それらの間隔が10m以上離れているか(前面道路に中央分離帯などがある場合を除く)	
	<input type="checkbox"/> 自動車の出入りに伴う回転を容易にするため、必要に応じて1.5m以上の隅切りを設けているか	
	<input type="checkbox"/> 出口から2m【1.3m】後退した車路の中心線上1.4mの高さで、道路中心線に直角に向かって左右それぞれ60度以上見渡すことができ、歩行者等の確認ができるか ※自動二輪車専用駐車場又はその部分については【 】内の数字を適用	
	<input type="checkbox"/> 車路の幅員が相互通行の場合は5.5m【3.5m】以上、一方通行の場合は3.5m【2.25m】以上あるか(ただし、一方通行の場合、当該車路に接して駐車料金の徴収施設が設置されており、歩行者が通行しない箇所については2.75m【1.75m】以上とすることができる) ※自動二輪車専用駐車場又はその部分については【 】内の数字を適用	

路外駐車場(駐車面積 500 m²以上)の整備基準

※以下の基準は、建築物である駐車場にのみ適用

車路、車室の構造	<input type="checkbox"/> 駐車場のはり下高さが、車路では2.3m、車室では2.1m以上あるか
	<input type="checkbox"/> 車路の屈曲部において、5m【3m】以上の内のり半径を確保しているか(機械式のターンテーブルを用いている場合を除く) ※自動二輪専用駐車場又はその部分については【 】内の数字を適用する
	<input type="checkbox"/> 車路の傾斜部において、縦断勾配が17%以下で、滑りにくい素材を用いているか
避難階段	<input type="checkbox"/> 直接地上に通じる出口のない階には、建築基準法施行令に規定する避難階段及びこれに代わる設備を設けているか
防火区画	<input type="checkbox"/> 給油所その他の火災の危険がある施設を附置する場合は、路外駐車場と当該施設とを耐火構造の壁又は特定防火設備によって区画しているか
換気装置	<input type="checkbox"/> 駐車場の床面積1m ² あたり毎時14立方メートル以上の換気能力を持つ換気装置を設置しているか、又は、換気に有効な開口部の面積がその階の床面積の1/10以上あるか
照明装置	<input type="checkbox"/> 車路の路面については10ルクス以上、車室の床面については2ルクス以上の照度を保つために必要な照明装置を設けているか
警報装置	<input type="checkbox"/> 自動車の出入り及び道路交通の安全確保のために必要な警報装置を設けているか
特殊な装置	<input type="checkbox"/> 特殊な装置を用いる場合、国土交通大臣の認定があるか

バリアフリー新法に係る特定路外駐車場の整備基準

車いす用 駐車施設	<input type="checkbox"/> 車いす使用者用の駐車施設を以下に示す数（端数は切り上げ）以上設けているか ・ 駐車場に設ける駐車施設の数 が 200 以下の場合は、駐車施設の数 の 2 % 以上 ・ 駐車場に設ける駐車施設の数 が 200 を超える場合は、駐車施設の数 の 1 % + 2
	<input type="checkbox"/> 幅 350cm 以上か
	<input type="checkbox"/> 駐車施設又はその付近に、車いす用駐車施設の表示をしているか
	<input type="checkbox"/> 路外駐車場移動等円滑化経路の長さができるだけ短くなる位置に設けられているか
路外駐車場 移動等 円滑化経路	<input type="checkbox"/> 車いす用駐車施設から、道、公園、広場、その他の空地までの経路のうち、1 以上が高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路（路外駐車場移動等円滑化経路）か
	<input type="checkbox"/> 経路上に段を設けていないか（傾斜路を併設する場合、この限りではない）
	<input type="checkbox"/> 経路を構成する出入口幅が 80cm 以上か
	<input type="checkbox"/> 経路を構成する通路幅が 120cm 以上で、かつ 50m ごとに車いすが回転できる場所を設けているか
	<input type="checkbox"/> 経路を構成する傾斜路（段に代わり、又はこれに併設するものに限る）が次に掲げるものであるか 1. 段に代わるものにあたっては 幅 120cm 以上、段に併設するものにあたっては幅 90cm 以上 である 2. 勾配が 1/12 を超えない（高さが 16cm 以下のものは 1/8 を超えない） 3. 次の①又は②の条件に該当する傾斜路に、手すりを設ける ①勾配が 1/12 を超える傾斜 ②高さが 16cm を超え、かつ勾配が 1/20 を超える傾斜
特殊な装置	<input type="checkbox"/> 特殊な装置を用いる場合、国土交通大臣の認定があるか

管理規程に記載が必要な事項

<input type="checkbox"/> 駐車場名
<input type="checkbox"/> 駐車場管理者の氏名、住所および連絡先
<input type="checkbox"/> 駐車場の供用時間 (休業日、開始・終了時刻について)
<input type="checkbox"/> 駐車料金 (不当に高額でなく、特定の利用者に対し差別的でない価格で、上限額を記載すること)
<input type="checkbox"/> 供用契約に関する事項 (駐車場での自転車の滅失、損傷時の損害賠償についての説明を含めること)
<input type="checkbox"/> 駐車場の構造上駐車することができない自動車 (あるいは駐車可能な自動車の大きさ等について記載すること)
<input type="checkbox"/> 燃料販売、自動車修理など、駐車場内で行う附帯業務の有無

供用時間等の明示

<input type="checkbox"/> 路外駐車場利用者の見やすい場所に供用時間および駐車料金の額を明示しているか
--